



Ρεθύμνο 16-01-2020
Αριθμ. Πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Κ.: 13
Αριθμ. Γεν. Πρωτ. Π.Κ.: 425

Προς

- 1) Τη Γραμματεία της Πρυτανείας του Π.Κ.
- 2) Τις γραμματείες των Κοσμητειών των Σχολών του Π.Κ. Ρεθύμνου
- 3) Τις γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών των Κτιρίων ΑΒΓΔ Π.Κ. Ρεθύμνου
- 4) Τις γραμματείες των τμημάτων των Σχολών της Φιλοσοφικής Σχολής Π.Κ. Ρεθύμνου
- 5) Τον Προϊστάμενο Τ.Ε.Π.Κ.
- 6) Την Προϊστάμενη Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.
- 7) Την Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Π.Κ.
- 8) Τα Τμήματα Εκπαίδευσης και Έρευνας Π.Κ.
- 9) Τη Διευθύντρια του ΚΕΜΕ
- 10) Το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Π.Κ.
- 11) Την Προϊστάμενη Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε.
- 12) Τη Διευθύντρια της εταιρίας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Π.Κ.
- 13) Το Διευθυντή του Γυμναστηρίου Π.Κ.
- 14) Τη γραμματεία του ΚΕΔ
- 15) Το Διευθυντή του Εστιατορίου Π.Κ.
- 16) Τον υπεύθυνο των κυλικείων του Π.Κ.

ΘΕΜΑ : Διακοπή παροχής ρεύματος αδιάλειπτης ενέργειας (ups) στα κτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής 1, 7, 8, 9.

Σας γνωρίζουμε ότι :

Μετά τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες συσσωρευτών (λόγω γήρανσης του υλικού) του μηχανήματος αδιάλειπτης ενέργειας της Φιλοσοφικής Σχολής και την αδυναμία αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, το μηχάνημα τίθεται εκτός λειτουργίας και πλέον είναι αδύνατη η παροχή αδιάλειπτης ενέργειας των εγκαταστάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής έως την πλήρη αντικατάσταση των συσσωρευτών.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ, δεν θα τροφοδοτούνται οι ρευματοδότες αδιάλειπτης ενέργειας.

Η πλήρης λειτουργία του μηχανήματος θα γίνει εντός του ερχόμενου Σ/Κ από την εταιρία ΑΒΒ, με συσσωρευτές που προορίζονταν να καλύψουν εφεδρικά τα μηχανήματα αδιάλειπτης των κτηρίων Α,Β,Γ,Δ.

Με εκτίμηση

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης
και Αξιοποίησης Περιβάλλοντος Χώρου Π.Κ.

Γεώργιος Δουλιγεράκης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.